



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0183.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimatyzatory VESSER: WAV_DS, ARX_D, WTA_DS, WTB_DS, WTE_DS, WTA_F, WTB_F, WTE_F, FCT_DAT, FGU_DAC, CGU_DAC

Zawierający / containing: ABS, aluminium, miedź, polipropylen i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wentylacji, regulacji temperatury, osuszania, oczyszczania powietrza w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkolno-wychow., usługowych) oraz obiektach przem. m.in. branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta, w tym filtrów opcjonalnych. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

VIDICON Sp. z o.o. (VIDICON Ltd.)
01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 15

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VIDICON Sp. z o.o.
01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 15



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.07.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.07.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 lipca 2025

The date of issue of the certificate: 10th July 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko

dr n. med. Maciej Szczotko